

# Beschlussvorlage

*Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten!*

Zu TOP-Nr.: 5

Vorlage Nr.: 01/745/VI/015/2024

<b>Amt:</b>	Werke	<b>Datum:</b>	03.10.2024/rp
<b>Sachbearbeiter:</b>	Reiner Paul	<b>AZ:</b>	

**Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels**

## ***Beratungsfolge:***

<b>Nr.</b>	<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Status</b>
1	Werkausschuss	10.10.2024	Entscheidung	öffentlich

## **Gegenstand der Vorlage**

Erneuerung des Prozessleitsystems der Abwasserbeseitigung, Sachstand und Beschluss über Mehraufwendungen

Das Fernwirkssystem des Kanalwerks wurde umfassend auf den Stand der Technik (Siemens) erweitert und erneuert. Hierzu lag ein Beschluss des Werkausschusses vom 12.04.2022 über 95.462,22 € brutto vor. Im Zuge der Umstellung des Verfahrens wurden weitere notwendige Änderungen und Updates erkannt, die bei der ersten Ausschreibung nicht berücksichtigt waren. Hierzu zählen:

- Nachträgliche Einbindung weiterer Signale für Messstände und Zustände,
- Anpassung der Hardware,
- Zugriff mittels gesicherter Leitung und Tablet im Bereitschaftsdienst und
- zusätzliche Automatisierung der automatischen Datenübertragung an die Aufsichtsbehörde SGD Süd.

Der Mehraufwand hierfür beträgt 20.563,20 € brutto und wurde bereits im laufenden Projekt durch den Werkleiter im Zuge einer Eilentscheidung beauftragt, da dies bis zum Abwarten einer Entscheidung durch den Werkausschuss in der Interimszeit zwischen neuem und altem Werkausschuss technisch nicht mehr umsetzbar gewesen wäre. Die Finanzierung konnte durch Einsparungen an anderer Stelle im Wirtschaftsplan 2024 erreicht werden.

## **Wirtschaftsplan:**

Siehe Sachverhalt.

## **Beschlussvorschlag Ausschuss:**

Der Werkausschuss beschließt die nachträgliche Genehmigung der Eilentscheidung des Werkleiters.

**Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.**