

# Beschlussvorlage

*Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten!*

Zu TOP-Nr.: 1.6

Vorlage Nr.: 01/819/VI/070/2025

<b>Amt:</b>	Werke	<b>Datum:</b>	29.10.2025/rp
<b>Sachbearbeiter:</b>	Reiner Paul	<b>AZ:</b>	

**Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels**

## **Beratungsfolge:**

<b>Nr.</b>	<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Status</b>
1	Werkausschuss Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels	13.11.2025	Entscheidung	öffentlich

## **Gegenstand der Vorlage**

Erneuerung der Rechenanlage im Zulauf der Kläranlage Annweiler – Vorratsbeschluss zur Ausschreibung und Auftragsvergabe

Die bestehende Rechenanlage im Zulauf der Kläranlage Annweiler am Trifels stammt aus dem Jahr 1998 (Spaltsiebzylinder „Rotopass“ der Fa. Passavant) und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Aufgrund erheblicher Verschleißerscheinungen (aufgerissene Siebtrommeln, unzureichende Reinigungsleistung, hoher Wartungsaufwand) ist eine Erneuerung zwingend erforderlich. Im Juni 2025 wurde die RBS wave GmbH mit der Entwurfsplanung beauftragt. Vorgesehen ist der Einbau eines Flach-Feinsiebrechens Typ FFR 80/250-B der Firma Grimmel Wassertechnik, inklusive integrierter Rechengutwaschpresse, Edelstahlverrohrung und neuer Steuertechnik. Der neue Rechen gewährleistet eine deutlich höhere Betriebssicherheit, geringeren Wartungsaufwand und eine verbesserte Reinigungsleistung.

Die Bauausführung erfolgt im Bestandsgebäude der Kläranlage. Für die Umbauphase wird ein Leihrechen („LR6 Leihrechen FFR 80“) eingesetzt, um den kontinuierlichen Betrieb sicherzustellen.

## Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden von der RBS wave GmbH wie folgt ermittelt:

Position	Kosten netto	Kosten brutto
Verfahrenstechnische Ausrüstung inkl. Montage	256.990 €	305.818 €
Ingenieurhonorar (RBS wave)	42.900 €	51.051 €
Gesamtkosten (brutto)		356.870 €

## Zeitplan

Phase	Zeitraum
Ausschreibung (nach VOB/A)	November 2025
Vergabe	Dezember 2025 – Januar 2026
Ausführung	Mai – Juni 2026
Schlussrechnung	August – September 2026

## Vergabeverfahren

Die Maßnahme ist gemäß VOB/A öffentlich auszuschreiben. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens soll der Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter erteilt werden..

### **Wirtschaftsplan:**

Die Finanzierung erfolgt aus Haushaltsmitteln des Wirtschaftsplans 2026 der Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels (Teilhaushalt Abwasserbeseitigung).

### **Beschlussvorschlag Ausschuss:**

Der Werkausschuss beschließt:

- Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage der Entwurfsplanung der RBS wave GmbH (Stand 28.10.2025) die Ausschreibungsunterlagen für die Erneuerung der Rechenanlage im Zulauf der Kläranlage Annweiler zu erstellen und das Vergabeverfahren nach den Vorschriften der VOB/A durchzuführen.
- Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus den im Wirtschaftsplan 2026 der Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels bereitzustellenden Haushaltsmitteln.

Der Auftrag wird nach Abschluss des Vergabeverfahrens an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben. Die Verwaltung wird ermächtigt, den Auftrag auf Grundlage des Submissionsergebnisses zu erteilen, sofern die Angebotssumme die in der Entwurfsplanung ausgewiesenen Gesamtkosten in Höhe von rund 357 T€ brutto nicht wesentlich überschreitet.

**Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.**