

Beschlussvorlage

Bitte Ausschlussgründe gem. § 22 GemO beachten!

Zu TOP-Nr.: 5.1

Vorlage Nr.: 10/139/III/107/2025

Amt:	Bauabteilung	Datum:	08.12.2025/Sem
Sachbearbeiter:	Günter Semmelsberger	AZ:	

Ortsgemeinde Silz

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Termin	Behandlung	Status
1	Ortsgemeinderat Silz	17.12.2025	Entscheidung	öffentlich

Gegenstand der Vorlage

Beratung und Beschlussfassung über den Einbau einer Brandschutztür in der Kita Silz

Sachverhalt:

Bei der Gefahrenverhütungsschau der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße am 09.09.2025, hat der Feuerwehrtechnische Bedienstete der Kreisverwaltung, die Funktion der Feuerschutztür zum Abstellraum der Feuerstätte bemängelt.

Die Fa. Wiedemann Montage – Bau aus Gossersweiler-Stein hat den Austausch der Tür empfohlen und ein Angebot über 2.261,00 € Brutto abgegeben.

Das Angebot beinhaltet die Lieferung einer Funktionstür (T30 RS), sowie den fachgerechten Einbau und die Demontage der alten Tür.

Deckungsvorschlag:

Unter PSK 36500.5231 stehen in 2025 keine Mittel mehr zur Verfügung. Die Kosten können jedoch durch Einsparungen unter PSK 36500.5419 gedeckt werden.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Ortsgemeinderat Silz beschließt mit Ja- Stimmen, ... Nein –Stimmen und Enthaltungen den Auftrag an die Fa. Wiedemann Montage-Bau aus Gossersweiler – Stein zum Angebotspreis von 2.261,00 € Brutto zu vergeben.

Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.